

**Lista de cotejo para seguridad en caso de incendio**

La siguiente lista de cotejo contiene los mínimos requisitos del código de seguridad en caso de incendio a ser seguido por todo programa de cuidado infantil en hogar en el Condado de Montgomery:

	SI	NO	N/A
1. ¿Los números del domicilio miden un mínimo de 5" de alto y son visibles desde la calle?			
2. ¿Cuentan todas las puertas de salida con iluminación exterior (foco o lámpara)?			
3. ¿Tiene el hogar de cuidado un plan de escape establecido en caso de fuego u otra emergencia? ¿Este plan incluye procedimientos para alertar a todos los ocupantes que se acerca una emergencia y muestra 2 salidas de escape por cada área de la casa? ¿Ha practicado el plan de evacuación al menos una vez cada 30 días? ¿Mantiene archivos con las fechas, horas y resultados de cada práctica?			
4. ¿Está cada habitación utilizada para dormir, estar, o cenar proveída con, por lo menos, dos salidas de escape? ¿Por lo menos una de las salidas debe ser una puerta que se abre desde adentro sin el uso de una llave o escalones sin obstrucción permitiendo escapar del edificio hacia la acera de la calle?			
5. ¿Si una ventana es utilizada como posible segunda salida de escape, ¿el proveedor de cuidado infantil debe mostrar que la ventana tiene una apertura de no menos de 20" de ancho y 24" de alto y 5.7 pies cuadrados (821" al cuadrado) en área total? ¿Esta la apertura de la ventana a no más de 44" del piso?			
6. ¿Hay protectores plásticos cubriendo todos los tomacorrientes eléctricos en todas las áreas del programa ocupadas por niños menores de 6 años de edad?			
7. Si los clientes están en el sótano, ¿hay por lo menos una salida de escape que sale directamente afuera? Si tiene escaleras exteriores, ¿estas no están a más de 8 pies del nivel del suelo?			
8. ¿Todas las habitaciones/áreas designadas para dormir tienen detectores de humo operados por corriente eléctrica con respaldo de baterías? <i>Nota: Los programas de cuidado infantil que operan antes de 1992 están permitidos a usar detectores de humo operados solo por batería mientras puedan mostrar que el mantenimiento es diligente.</i>			
9. ¿Está cada cerradura de armario al alcance de los niños de manera que puedan abrirla desde adentro?			
10. ¿Está cada cerradura del cuarto de baño diseñada para permitir abrirla desde afuera en caso de una emergencia?			
11. ¿Todas las paredes en corredores, escaleras, salones o salidas han			

*Code references are from the Life Safety Code, NFPA 101, 2003 Edition and COMAR 07.04.01.*

**LOCAL LAWS MAY VARY AND REQUIRE ADDITIONAL LIFE SAFETY FACTORS TO BE INCORPORATED INTO THE FAMILY DAY CARE HOME.**

*September 2008*

<p>sidopintadas con pintura repelente al fuego clase A o B? <i>Note: Se puede tener clase A, B o C de pintura contra el fuego en las habitaciones de todo el domicilio si el hogar está protegido con un sistema de automático de riego.</i></p>			
<p>12. Si el programa de cuidado infantil está localizado en un edificio de apartamentos con corredores cerrados, ¿cuentan todos los corredores y escaleras comunes con un sistema de detectores de humo colocados una distancia de no más de 30 pies entre cada uno?</p>			
<p>13. ¿Están todos los cables eléctricos instalados y mantenidos de acuerdo con las provisiones del Código Nacional Eléctrico? ¿Es el uso de cables de extensión eléctrica solo temporal y dedicada al artefacto eléctrico en uso?</p>			
<p>14. ¿Están los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado instalados y mantenidos de acuerdo con todos los códigos aplicables y requisitos del fabricante?</p>			
<p>15. ¿Está prohibido el uso de calentadores portátiles que usan combustible (keroseno/propano) durante las horas de cuidado infantil?</p>			
<p>16. ¿Cuentan todos los calentadores, en ambientes utilizados por los niños, con particiones, cobertores y otros tipos de protección para evitar que los niños tengan contacto con superficies calientes o llamas de fuego?</p>			
<p>17. ¿Cuenta con por lo menos una linterna que funcione y esté accesible para el uso en el evento de un corte de suministro eléctrico?</p>			
<p>18. ¿Todo el equipo de protección de fuego, incluyendo sistema automático de riego, detectores de humo, y extinguidores de fuego están examinados y mantenidos de acuerdo con los requisitos de código y lo recomendado por los fabricantes?</p>			
<p>19. ¿Existe un buen mantenimiento general en todas las áreas del hogar?</p>			

*Code references are from the Life Safety Code, NFPA 101, 2003 Edition and COMAR 07.04.01.*

**LOCAL LAWS MAY VARY AND REQUIRE ADDITIONAL LIFE SAFETY FACTORS TO BE INCORPORATED INTO THE FAMILY DAY CARE HOME.**

*September 2008*